

Technisches Leistungsdatenblatt:				SBB CFF FFS	
Büro / Bildung / Gesundheit / Verkauf / Gastronomie					
SBB	BHF BS.PA.1.031				
Mieter/-in					
Etage	1. OG				
Raum	BS.PA.1.031 Verkaufsfläche				
Ersteller/-in					
Datum	20.03.2024				
Version					
		Im GAB vorhanden		Im MAB benötigt	
100	Raumdaten				
101	Fläche	64.2	[m²]		[m²]
102	Lichte Raumhöhe	7.45 - 7.74m / 3.40m	Die lichte Raumhöhe ist abhängig von der		[m]
103	Nutzlast	500	[kg/m²]		[kg/m²]
200	Raumheizung				
201	Raumtemperatur	21.0	[° C]		[° C]
300	Torluftschleier				
301	Systemtemperaturen VL/RL (Vorlauf/Rücklauf)	50/35	[° C]	-	-
302	Anzahl Torluftschleier Mieter	-	-		[Stk.]
303	Leistung aller Torluftschleier	20'000.0	[W]		[W]
400	Raumlüftung				
401	Zuluftmenge	500.0	[m³/h]		[m³/h]
402	Abluftmenge	500.0	[m³/h]		[m³/h]
403	Zulufttemperatur Sommer (wenn bekannt)	18.0	[° C]	-	-
404	Zulufttemperatur Winter (wenn bekannt)	21.0	[° C]	-	-
405	Zuluftfeuchte Sommer / Winter	keine Garantie / k.C	[% r.F.]	-	-
410	Gastrolüftung (Produktionsküche)				
411	Zuluftmenge	-	[m³/h]		[m³/h]
412	Abluftmenge	-	[m³/h]		[m³/h]
413	Zulufttemperatur Sommer (wenn bekannt)	-	[° C]	-	-
414	Zulufttemperatur Winter (wenn bekannt)	-	[° C]	-	-
415	Zuluftfeuchte Sommer / Winter	keine Garantie / k.C	[% r.F.]	-	-
500	Komfortkälte				
501	installierte Kühlleistung im GAB	61.0	[W/m²]	-	-
502	Externe Wärmelast	-	[W/m²]	-	-
503	Interne Wärmelast (Personen, Beleuchtung, Geräte)	-	-		[W/m²]
504	zusätzliche Kühlleistung MAB	-	-		[W/m²]
505	Systemtemperaturen VL/RL (Vorlauf/Rücklauf)	14/20	[° C]		[° C]
506	Anzahl ULK	-			[Stk.]
600	Gewerbliche Kälte				
601	Rückkühlleistung	s. Komfortkälte	[kW]		[kW]
602	Systemtemperaturen Rückkühlung VL/RL (Vorlauf/Rücklauf)	14/20	[° C]		[° C]
603	Notkühlung vorhanden	Nein	Ja/Nein		Ja/Nein
700	Sanitärinstallationen				
701	Kaltwasser roh	Ja	Ja/Nein		Ja/Nein
702	Kaltwasser vollenthärtet	Nein	Ja/Nein		Ja/Nein
703	Kaltwasser teilentsalzt	Nein	Ja/Nein		Ja/Nein
704	Brauchwarmwasser	Nein	Ja/Nein		Ja/Nein
705	Schmutzabwasser	Ja	Ja/Nein		Ja/Nein
706	Fettabwasser	Nein	Ja/Nein		Ja/Nein
800	Elektrische Anlage				
801	Elektroanschlusswert	80.0	[A]		[A]
Legende:					
GAB = Grundausbau					
MAB = Mieterausbau		Datum und Unterschrift Mieter:			
vom Mieter auszufüllen					
von der SBB auszufüllen					
nur für Gastronomie auszufüllen					